

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам

662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Фрунзе, 10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 167

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

"Ермаковский детский сад № 4 "

владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБДОУ «Ермаковский детский сад № 4»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 11.08.2021 №167 в период с 09:00 часов 18 августа 2021 по 11:00 часов 23 августа 2021 Государственный инспектор

Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Сорокин Юрий Викторович, совместно с Авдеевой Еленой Владимировной - заведующей МБДОУ «Ермаковский детский сад № 4», проведена плановая выездная проверка объектов защиты МБДОУ «Ермаковский детский сад № 4», расположенного по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Старковых, дом 19.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Автоматическая установка пожарной сигнализации установленная в здании детского сада исправна но не работоспособна, так как не соответствует требованиям СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2000, СП 486.1311500.2020 ГОСТ и 31565-2021, ФЗ-123, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013 и проектной документации (Акт № 1 от 17.03.2021, Акт № 2 от	п. 54 (1) - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем,	01.04.2022

	<p>25.05.2021 проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений)</p> <p>(Примечание: Неработоспособное состояние определено как состояние, в котором значение хотя бы одного из параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, не соответствуют требованиям документации на этот объект)</p>	<p>утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Шушенского и Ермаковского
районов по пожарному надзору

«23» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил(-а):

Заведующая МБДОУ «Ермаковский
Детский сад № 4»

«23» августа 2021 г.



Сорокин Ю.В.

М.Л.П.*

(подпись)

Е.В. Авдеева

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19