



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru [ruhttp://enis.gosnadzor.ru/](http://enis.gosnadzor.ru)
Факт. адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.gov.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ №18/127/1-Э

Ермаковский район, с. Ермаковское,
ул. Старковых, д.19

Место составления предписания

Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Ермаковский
детский сад №4» (МБДОУ «Ермаковский
детский сад №4»,
662820, Красноярский край, Ермаковский район,
с. Ермаковское, ул. Старковых, д.19

место нахождения юридического лица

«02» декабря 2021г.
дата составления предписания

Мною, государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия
Енисейского управления Ростехнадзора Мальцевым Виктором Николаевичем
(должность Ф.И.О.):

в период с 30.11.2021 по 02.12.2021, на основании решения Енисейского управления
Ростехнадзора № Р-360-1143 от 22.11.2021 проведены мероприятия по осуществлению
государственного энергетического контроля (надзора) в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ермаковский
детский сад №4» (МБДОУ «Ермаковский детский сад №4»

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля
(надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора,
зафиксированных в Акте проверки

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ермаковский
детский сад №4» (МБДОУ «Ермаковский детский сад №4»

от 02.12.2021 № 18/127/1143/2021, на основании п.2) части 1 статьи 90 федерального закона от
31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации (с изменениями на 11 июня 2021 года)», пункта 6.6. Положения о
Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,
пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому
технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по
экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. №13:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки


| № п.п. | Описание и характер выявленных нарушений | Наименование нормативного документа и номер его пункта, | Сроки устранени я |
|-----------|---|---|-------------------------|
|-----------|---|---|-------------------------|

| | | требования которого нарушены (не соблюдены) | |
|---------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация работы с персоналом | | | |
| 28 | Не выполнено подключение и питание установленных светильников аварийного освещения в коридорах, холле, лестничном марше, группах, электробойлерной, детского сада к отдельным щитам аварийного освещения, подключенных к отдельным линиям аварийного освещения, начиная от щитовой (ВРУ-0,4 кВ) отсутствуют отдельные щиты аварийного освещения, подключенные к отдельным линиям аварийного освещения, начиная от щитовой (ВРУ-0,4 кВ) | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003), п.п.1.7.2, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4. Правила устройства электроустановок, седьмое издание, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.10.1999 с изменениями от 20.06.2003, п.п.6.1.27, 6.1.22, СП31-110-2003, п.п. 4.2, 4.3, 4.4 | 15.11.2023 |
| 33 | Потребителем – не обеспечено в полном и необходимом объеме содержание эксплуатируемых электроустановок в работоспособном, технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, их эксплуатацию в соответствии с требованиями ПТЭЭП, правил безопасности и других нормативно-технических документов, ведение контроля за соответствием условий труда требованиям безопасности. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003), п.п.1.2.2, 1.7.1, 1.7.7 | 15.11.2023 |

Нормативная документация

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).
2. Правила устройства электроустановок, действующие издания.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в отдел энергонadzора по Республике Хакасия Енисейского управления по адресу: г.Абакан, ул.Пирятинская, 5 А
Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


С предписанием ознакомлена  заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Ермаковский детский сад №4» (МБДОУ «Ермаковский детский сад №4») Авдеева Е.В.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лицо, вынесшее предписание:
Государственный инспектор отдела
энергонадзора Республики Хакасия Енисейского
управления Ростехнадзора



Мальцев В.Н.



Предписание на 3 листах для исполнения
получено:

Заведующая Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением «Ермаковский детский сад
№4»
(МБДОУ «Ермаковский детский сад №4»)



Авдеева Е.В.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.